

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ Д/с № 12

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г.к. Анапа, мкр. 12, д. 25

Форма собственности объекта Муниципальное

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБДОУ Д/с № 12

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	<u>Зона отсутствует</u> п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				<u>Зона отсутствует</u>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.8
Открытая лестница:				<i>Зона отсутствует</i>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	-----	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.10
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.10
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <i>(не требуется)</i>