

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа

ПРЕДПИСАНИЕ № 31п-14-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

23 марта 2022г.

г-к Анапа

Заместитель начальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа Ландина Е.А.

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении плановых мероприятий по контролю на основании решения № 30р-ВП-14-2022 от 02.03.2022г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, мкр 12-й, д. 25 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:

№	Нарушения	Срок устранения
1.	<u>Устранить нарушения:</u> <u>ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - внутренняя отделка части помещений выполнена материалами, не устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы имеют дефекты и повреждения; стены и потолки имеют дефекты и повреждения, следы протекания, а именно: на пищеблоке в раздевалке для персонала стена со следами протеканий и признаками поражения грибком, в групповой № 11 «Одуванчики» в спальняной на потолке, в туалете на стене следы течи, в групповой № 9 «Звездочка» спальняной, игровой на потолке следы протеканий, в групповой № 8 (логопедическая группа) в мойке на потолке следы течи, в группой № 7 в раздевалке потолок с трещинами, на лестнице (правое крыло) стена около оконного проема со следами протеканий, признаками поражения грибком, в групповой № 3(старшая группа) игровой стена с трещиной. В раздевалке групповой № 1 покрытие пола с нарушением целостности. На складе овощей стены со следами протеканий.</u>	01.10.2022 //
2.	<u>ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 – не представлены результаты обследования состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха).</u>	01.10.2022 //
3.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-</u>	01.10.2022

	<u>ФЗ от 30.03.1999, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 – в групповых первого этажа не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.</u>	
4.	<u>ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 – мебель частично не имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в игровой группы № 1 стулья с нарушением целостности покрытия.</u>	01.10.2022 С
5.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20; таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – в туалете группы № 3 отсутствуют раковины для персонала, в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек.</u>	01.10.2022
6.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 – часть окон спальни комнаты групповой № 5 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.</u>	01.10.2022
7.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - В процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, не оборудована отдельная раковина для мытья рук или двухгнездовая раковина(мойка).</u>	01.10.2022
8.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 – в туалетах групп №№ 1.3 не достаточное количество раковин для детей, исходя из расчета соблюдения нормы санитарных приборов на одного ребенка для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 1 кран на 5 детей (необходимо установить дополнительно по 2 раковины).</u>	01.10.2022
9.	<u>ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – на пищеблоке в варочном цехе жарочный шкаф, являющийся источником выделения тепла не оборудован локальной вытяжной системой.</u>	01.10.2022
10.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря не выделено помещение либо оборудованное место с поддоном с холодной и горячей водой.</u>	01.10.2022
11.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 - отмечается изношенность, следы течи внутренних сетей системы канализации в туалетах и подвальных помещениях учреждения.</u>	01.10.2022 по. со Реш.
12.	<u>ст. 11, часть 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20; п.п. 98, 108 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - Не проводятся санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия направленные на предотвращение, возникновение и распространение членистоногих и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, а именно: фасад учреждения с нарушением целостности отделки, трещинами, что не препятствует проникновению, размножению и распространению членистоногих и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.</u>	01.10.2022

(указать обязательные мероприятия, сроки их выполнения)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа в срок до **01.10.2022** по адресу Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Трудящихся, 1а.

3. В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. часть 15 КоАП РФ. В случае непредставления документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания в ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.7. КоАП РФ.

Ответственным за выполнение предписания является МБДОУ – Д/С №12 «Солнышко», в лице заведующего Фолосовой Светланы Николаевны.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Зам. начальника ТО
(Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

Е.А. Ландина
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил: заведующий Фолосова С.Н.

23.03.2022г.

